

Gemeindeverwaltung Zwischbergen  
3907 Gondo



Firma Nr : 109270/

Sitten, den 5. Dezember 2018

## ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer : 18-VS-54410

V 1



### EINLEITUNG

Kontrollziel : Amtliche Kontrolle / Trinkwasser / ZSA Gondo  
Eigentümer/in des Gebäudes : Gemeindeverwaltung Zwischbergen, 3907 Gondo  
Probenahme am : 27.11.2018  
Ausgeführt von : Herr Guy DÉFAYES, Chemikalieninspektor

Eingang : 27.11.2018

### PROBE(N)

18-124 Warmes Waschwasser  
1 - Douches, 1 - ZSA, 3907 Gondo

Conforme

### ANALYSEERGEBNISSE

**Probennummer: 18-124**

Netz : 1 - Douches Probenahme am : 27.11.2018  
Probenahmeort : 1 - ZSA, 3907 Gondo  
Sachbezeichnung : Warmes Waschwasser  
Bemerkung : Tmax: 74 °C Temps: 80 s  
Wassertemperatur : 25.7 °C  
Probenehmer : Herr Yann SIRISIN, Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, Rue du Pré-d'Amédée 2, 1950 Sitten

### VS-Mikrobiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0070-MOP	Legionella spp.	<100 KBE/L	max. 1000	Conforme

max: Maximum, min: Minimum"

### PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.